



Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach

ul. Ostrowiecka 15, 27-200 Starachowice
tel. 0 41 273 02 20/fax 41 273 02 28
e-mail: sekretariat@zdp-starachowice.pl
www.zdp-starachowice.pl

Starachowice 17.01.2017 r.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Przetarg nr **ZP.2510.1.2017** na:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki – Brody.

Pytanie 1 – W nawiązaniu do w/w postępowania prosimy o podanie parametrów separatora lamelowego z osadnikiem.

W odpowiedzi na powyższe pytanie informujemy, że separator lamelowy z osadnikiem typu ESL-H 10/100/1000 lub równoważny posiada następujące parametry:

- $Q_{nom.} = 10$ l/s
- $Q_{max.} = 100$ l/s
- Średnica wewnętrzna 1500mm
- Średnica zewnętrzna 1800mm

Pytanie 2 – Prosimy o podanie parametrów korytek odwodnienia liniowego.

W odpowiedzi na powyższe pytanie informujemy, że korytka odwodnienia liniowego posiadają następujące parametry:

- szerokość w świetle przepływu – 300mm,
- szerokość zewnętrzna – 360mm
- wysokość w świetle przepływu – 425 mm,
- wysokość zewnętrzna – 460mm,
- krawędź żeliwna,
- odcinki długości 2,0m z zastosowaniem ścianek czołowych,
- ruszt klasy D 400
- ława z betonu C25/30 zgodnie z wymogami producenta korytek

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr inż. Leszek Śmigas