

DT 17.03.2021
Ke

Załącznik nr 2 do PROC 30121/A



Skarżysko-Kamienna, dn. 17.03.2021 r.

REIII/RM/KB/3197/2021

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach

Ul. Ostrowiecka 15

27-200 Starachowice

PGE Dystrybucja S.A. w odpowiedzi na kompletny wniosek o określenie warunków usunięcia kolizji złożony w dniu 01.03.2021 r., przesyła w załączeniu Warunki Usunięcia Kolizji wraz z projektem umowy usunięcia kolizji.

Jeżeli akceptują Państwo Warunki Usunięcia Kolizji i projekt umowy, prosimy o kontakt z PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Skarżysko w celu uzupełnienia projektu umowy o niezbędne dane. Opracowanie i uzgodnienie dokumentacji techniczno-prawnej, określonej w Warunkach Usunięcia Kolizji stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy o usunięcie kolizji.

Zawarcie umowy jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujących urządzeniach elektroenergetycznych.

Z poważaniem

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Skarżysko
Wydział Majątku Sieciowego

Kierownik
Piotr Pietrusiewicz

Załączniki:

1. Warunki Usunięcia Kolizji nr RIII/K/11/2021 z dnia 11.03.2021 r.
2. Wzór umowy - 1 egz.
3. Klauzula informacyjna

Do wiadomości:

1. a/a

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomości lub którymkolwiek z jej załączników) stanowią Tajemnicę przedsiębiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jeżeli nie są Państwo upoważnieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniałej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usunięcie z Państwa nośników/zasobów)

Nr RIII/K/11/20211

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach
Ul. Ostrowiecka 15
27-200 Starachowice

WARUNKI USUNIĘCIA KOLIZJI

Odpowiadając na wniosek z dnia 01.03.2021r. nr 9/2021 określa się następujące warunki przeniesienia, odtworzenia lub przebudowy urządzeń elektroenergetycznych będących własnością PGE Dystrybucja S.A., kolidujących z projektowaną inwestycją:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice – Lubienia – Wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej w Starachowicach”.

1. Miejsce występującej kolizji:

Starachowice ul. Radomska, Hutnicza, Kolejowa.

2. Urządzenia wchodzące w kolizję z projektowaną inwestycją, będące własnością Spółki:

(należy określić parametry obiektów podlegających przebudowie np.: – nazwa obiektu, rodzaj urządzeń, typ linii, przekrój przewodów oraz inne dane charakteryzujące obiekt)

- Napowietrzna linia nN zasilana ze stacji trafo. „Most”:
obw. 7 Hutnicza:
Od słupa nr 2 do słupa nr 2/1 linia wykonana jest przewodem typu AL. 4x25mm².
Z kolidującego słupa nr 2/1 wykonane są 2 przyłącza: napowietrzne 3-fazowe – 1szt., kablowe -1szt.
obw. 6 Radomska:
Od słupa nr 5 do słupa nr 6 linia wykonana jest przewodem typu AL. 3x50+35mm², oraz przęsła:
 - I. od słupa nr 6 do słupa nr 7/1 wykonana jest przewodem typu AL. 2x25mm²,
 - II. od słupa nr 6 do słupa nr 7/2 wykonana jest przewodem typu ALY. 2x25mm²,Z kolidującego słupa nr 6 wykonane jest 5 przyłączy: napowietrznych 1-fazowe – 4szt., kablowe – 1szt.
- Linie kablowe 15kV relacji:
 - I. GPZ 1 Starachowice – ZK-SN PAPSTAR
 - II. ZK-SN PAPSTAR – stacja trafo. NOMI
 - III. Stacja trafo. TEMATEX – stacja trafo. NOMI
- Linia kablowa niskiego napięcia zasilana ze stacji trafo. „Most”:
 - I. „Most” – „ZK Mała Elektrownia Wodna” wykonana jest kablem typu YAKY 4x150mm²
- Linia kablowa oświetlenia ulicznego zasilana ze stacji „Most”
Linia wykonana jest kablem typu YAKY 4x35mm².
Słupy oraz oprawy oświetleniowe stanowią majątek Urzędu Gminy Starachowice..

Stan techniczny przedmiotowych urządzeń elektroenergetycznych jest dobry oraz umożliwia ich wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorców zgodnie z przepisami prawa

i wymogami dla tego typu urządzeń oraz celem, dla którego mają służyć. Przedmiotowe urządzenia elektroenergetyczne są stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorców.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urządzeń wskazanych w punkcie 2 jest możliwa wyłącznie w przypadku zawarcia ze Spółką umowy i pokrycia wszystkich kosztów związanych ze zmianą lokalizacji ww. urządzeń. (projekt umowy wg wzoru nr 3a).

3*. Ewentualna zmiana lokalizacji urządzeń wskazanych w punkcie 2 jest możliwa wyłącznie w przypadku zawarcia ze Spółką umowy (projekt umowy wg wzoru nr 3a).

4. W celu usunięcia przewidywanej (występującej) kolizji należy:

a) przebudować/przenieść/odtworzyć urządzenia wskazane w pkt 2, stosując „Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.”, w następującym zakresie:

1. Budowa linii napowietrznych nN

2. Budowa linii kablowych nN

3. Budowa linii kablowych SN

b) wykonać projekt budowlany i wykonawczy, zawierający oddzielną część dotyczącą budowy/przeniesienia urządzeń elektroenergetycznych, a także przewidywać konieczność zabezpieczenia ciągłości dostaw energii elektrycznej:

- Napowietrzna linia nN zasilana ze stacji trafo. „Most” obw. 7 Hutnicza i obw. 6 Radomska
- Linia kablowa nN ze stacji trafo. „Most” do ZK Mała Elektrownia Wodna
- Linia kablowa 15kV relacji:

I. GPZ 1 Starachowice – ZK-SN PAPSTAR

II. ZK-SN PAPSTAR – stacja trafo. NOMI

III. Stacja trafo. TEMATEX – stacja trafo. NOMI

- Linia kablowa oświetlenia ulicznego.

c) uzgodnić dokumentację projektową w

RE Skarżysko, Narada Koordynacyjna Starachowice

w zakresie przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urządzeń elektroenergetycznych,

d) uzyskać niezbędne pozwolenia na budowę przeniesionych/odtworzonych urządzeń lub dokonać zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202)

e) przed zawarciem umowy usunięcia kolizji należy pozyskać tytuł prawny do nieruchomości, na której zlokalizowane zostaną przebudowane/przenoszone/odtworzone urządzenia elektroenergetyczne w postaci:

- I. pozyskania przez Inwestora decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wydany w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.2031 z późn. zm.);

Tytuł prawny, o którym mowa w lit. f) winien zostać dostarczony Spółce (łącznie z wpisem w stosownych księgach wieczystych dla przypadków, dla których to możliwe) przed dokonaniem demontażu urządzeń.

f) przedłożyć do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,

g) zdemontować/przebudować/przenieść/odtworzyć urządzenia związane z usunięciem kolizji,

- h) rozliczyć się ze Spółką z materiałów pochodzących z demontażu urządzeń elektroenergetycznych związanych z usunięciem kolizji.
5. Najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spółce lub zapewni udzielenie przez wykonawcę robót lub dostawcę materiałów 36-miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montażowe i dostarczone urządzenia elektroenergetyczne.
6. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy określającej sposób i warunki usunięcia kolizji oraz zawierającej oświadczenia, o których mowa w pkt 8 i 9 poniżej, zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do niniejszych Warunków.
7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy określającej sposób i warunki usunięcia kolizji jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujących urządzeniach elektroenergetycznych.
8. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy, w której zawarte będzie oświadczenie Inwestora, iż został poinformowany przez Spółkę oraz przyjmuje do wiadomości, że urządzenia elektroenergetyczne, które podlegają przeniesieniu, odtworzeniu bądź przebudowie w ramach usunięcia kolizji stanowią własność Spółki zarówno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunięciu kolizji. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy, w której zawarte będzie oświadczenie Inwestora, iż został poinformowany oraz przyjmuje do wiadomości, iż nakłady na istniejące urządzenia Spółki, urządzenia odtworzone w całości bądź w części z innych elementów niż pochodzące z demontażu oraz nowo wybudowane urządzenia stają się własnością Spółki z chwilą połączenia z siecią elektroenergetyczną Spółki. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy, w której zawarta będzie informacja, iż w związku z powyższym usunięcie kolizji wiąże się z obowiązkiem wydania Spółce do niezakłóconego posiadania części sieci elektroenergetycznych (w tym urządzeń elektroenergetycznych), która uległa przeniesieniu, odtworzeniu bądź przebudowie wraz z nakładami oraz nowo wybudowanymi urządzeniami w ramach usunięcia kolizji, niezwłocznie po usunięciu kolizji. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy, w której zawarte będzie oświadczenie Inwestora, iż potwierdza i akceptuje powyższe.
9. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy, w której zawarte będzie oświadczenie Inwestora, iż został poinformowany przez Spółkę, że w przypadku współfinansowania planów inwestycyjnych Inwestora ze środków wspólnotowych, Inwestor zobowiązany jest zrealizować inwestycję w sposób, który umożliwi Inwestorowi wydanie Spółce do niezakłóconego posiadania części sieci elektroenergetycznych (w tym urządzeń elektroenergetycznych), która uległa przeniesieniu, odtworzeniu bądź przebudowie wraz z nakładami oraz nowo wybudowanymi urządzeniami w ramach usunięcia kolizji, niezwłocznie po usunięciu kolizji. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy, w której zawarte będzie oświadczenie Inwestora, iż potwierdza i akceptuje powyższe.
10. Termin ważności Warunków ustala się na 24 miesiące od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunków usunięcia kolizji służy prawo wniesienia odwołania w terminie 21 dni od daty ich wydania.

12. Osoba do kontaktu: Kamil Bąk adres 26-110 Skarżysko – Kamienna ul. Rejowska 95, tel. 041 25 26 904

Niniejsze Warunki usunięcia kolizji bez zawartej umowy na przebudowę/przeniesienie/odtworzenie urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność Spółki nie stanowią podstawy do rozpoczęcia realizacji prac budowlano – montażowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujących z projektowaną inwestycją urządzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy określającej sposób i warunki usunięcia kolizji (umowa usunięcia kolizji).

Kamil Bąk
opracował

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Skarżysko
Wydział Majątku Sieciowego

Kierownik
Piotr Pietrusiewicz

.....
zatwierdził