


Sposób podłączenia opraw



Zachować ciągłość połączeń ekranu przewodu DMX w całym obwodzie  
Przy podłączeniu 2 opraw do jednej puszki zachować szeregowe łączenie sterowania DMX

Biuro Projektowo - Wykonawcze "DROGI I ULICE" Zenon Kubicki					
IMIĘ I NAZWISKO	Nr upraw.	PODPIS	DATA	OBIEKT:	SKALA
Projektant mgr inż. T. Szwajca	K1 600/94		02.2022	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia - wykonanie przejęcia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej w Starachowicach	ARKUSZ:
				CZĘŚĆ: Iluminacja proj. wiaduktu	
Sprawdz. mgr inż. J. Sokółowski	K1 279/91		02.2022	STADIUM: BRANŻA: Elektryczna	NR RYS.
Kier.Prac mgr inż. Z. Kubicki	144/91		02.2022	PRZEDMIOT RYSUNKU: Schemat instalacji oświetlenia wiaduktu	W-3