

Starachowice dn. 30.11.2021 r.

L.dz. 18828/TP/21/GK

**Biuro Projektowo - Wykonawcze „DROGI I ULICE”
Zenon Kubicki
26 – 052 Nowiny, Zgórsko 5c/3**

**Uzgodnienie projektu przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
Nr 308/21**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o. o. w Starachowicach w odpowiedzi na pismo znak. BPW-13/11/2021 z dn. 13.11.2021 r. uzgadnia z uwagami projekt techniczny na przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Wielkopiecowej w Starachowicach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice – Lubienia – wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej w Starachowicach” na podstawie projektu budowlanego dla ww. inwestycji:

1. Przebudowę sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej wraz z przepięciem przyłączy wod.- kan. zgłosić pisemnie do PWiK spółka z o.o. wraz z dokumentacją techniczną zatwierdzoną przez właściwy organ administracyjny i uzyskać pozwolenie na realizację robót przez uprawnionego wykonawcę.
2. Trasę przebudowywanych odcinków przewodów wod. – kan. wytyczyć przy udziale przedstawiciela Wydziału Sieci Wod. - Kan. i Utrzymania Ruchu PWiK spółka z o.o. Starachowice.
3. Połączenia przebudowanych sieci wod.-kan. z istniejącymi przewodami wykonywać pod nadzorem przedstawicieli Przedsiębiorstwa.
4. Przebudowę i przepięcia przyłączy wod.-kan. prowadzić w uzgodnieniu z właścicielami posesji.
5. Istniejące uzbrojenie sieci wodociągowej (skrzynki na zasuwach i hydrantach) i sieci kanalizacji sanitarnej (studzienki rewizyjne) dostosować wysokościowo do rzędnej wykonywanych nawierzchni drogi.
6. Nie należy zasypywać i nie zakrywać istniejącego uzbrojenia sieci wod.-kan.
7. Wszystkie prace przy uzbrojeniu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wykonywać pod nadzorem pracowników Przedsiębiorstwa.
8. Wszystkie kolizje z istniejącym w terenie uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym wynikłe w trakcie realizacji inwestycji uzgadniać na bieżąco z jego administratorami.

9. Należy ściśle stosować się do zaleceń i uwag zawartych w protokole z narady koordynacyjnej dot. uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Starachowicach, znak: GK.6630.122.2021 z dnia 20.09.2021 r.
10. Wykopów nie zasypywać do czasu wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz dokonania odbioru technicznego przez służby PWiK spółka z o. o. Starachowice.
11. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą należy dostarczyć do działu technicznego PWiK Spółka z o. o. w Starachowicach w wersji papierowej na sekcjach w układzie 2000 w skali 1:500 lub 1:1000 i w wersji elektronicznej w pliku .dxf oraz współrzędne pomierzonych punktów zapisane w pliku tekstowym (.txt).
12. Do projektu należy dołączyć wypełnione **oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.**
13. Niniejsze uzgodnienie należy dołączyć do każdego egzemplarza projektu.
14. Uzgodnienie ważne jest 3 lata od daty wydania.

PREZES ZARZĄDU

Jerzy Miśkiewicz