

L.dz.20208/TP/2020/KB

Starachowice, dn. 28.12.2020 r.

**Biuro Projektowo - Wykonawcze
„Drogi i Ulice” Zenon Kubicki
Zgórsko 5C/3
25 – 052 Nowiny**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. ul. Iglasta 5 w Starachowicach odpowiadając na pismo znak: **BPW-15/12/2020** z dnia **15.12.2020 r.**, w sprawie warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, w związku z opracowywaniem projektu dla zadania pn.: „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice – Lubienia – wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej w Starachowicach**”, na podstawie dostarczonego koncepcji planu sytuacyjnego, informuje:

1. Istniejące odcinki sieci wodociągowej przenieść poza obręb jezdni w pas drogowy lub w tereny działek gminnych.
2. Przejścia poprzeczne przez planowany pas drogowy zaprojektować w największych szerokościach jezdni oraz wykonać w rurach osłonowych.
3. Sieci wodociągowe zaprojektować z rur PE100 PN10 SDR 17.
4. W miejscach odgałęzień przebudowywanych wodociągów zaprojektować węzeł trzech zasuw.
5. Na włączeniach projektowanych przewodów do istniejących zaprojektować zasuwy j/w. Do projektowanych sieci wodociagowych przełączyć istniejące odgałęzienia sieciowe.
6. Rozmieszczenie zasuw liniowych i hydrantów p.poż. zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Uzbrojenie sieci oznakować tabliczkami umieszczonymi na obiektach stałych.
8. W projekcie przewidzieć sposób demontażu kolidujących sieci. Proponujemy pozostawienie nieczynnych odcinków sieci w gruncie i ich wyłączenie na trwałe z eksploatacji poprzez odcięcie i zaślepienie końcówek przewodów.
9. Istniejące odcinki sieci kanalizacyjnej znajdujące się w obrębie projektowanego pasa drogowego przebudować na nowe odcinki.
10. Niweletę nawierzchni drogi zaprojektować w sposób zapewniający wymagane i bezpieczne przykrycie przewodów wod.-kan., tj. 1,6 m ÷ 2,0 m.

11. Istniejące uzbrojenie sieci i przyłączy wodociągowych (skrzynki na zasuwach, hydranty) oraz sieci kanalizacji sanitarnej (studzienki rewizyjne) dostosować wysokościowo do rzędnej wykonywanych nawierzchni.
12. Nie zasypywać i nie zakrywać istniejącego uzbrojenia sieci i przyłączy wod.-kan.
13. Po trasie istniejących przewodów wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, fundamenty pod krawężniki projektować z materiałów rozbieralnych (nie stosować fundamentów wylewanych z betonu).
14. Na trasie przewodów oraz w pasie po 1,0 m z każdej ze stron przewodów nie sadzić trwałej zieleni i nie lokalizować stałych obiektów.
15. Prosimy o przedstawienie do wstępnej weryfikacji rozwiązania projektowego przebudowy sieci wod.-kan.
16. Projekt przebudowy sieci wodociągowej opracowany na aktualnych mapach sytuacyjno - wysokościowych przedłożyć do uzgodnienia w Starostwie Powiatowym w Starachowicach ul. Borkowskiego 4 oraz w PWiK Spółka z o. o. w Starachowicach.
17. Warunki techniczne tracą ważność po upływie 2 lat od daty jego wydania.

PREZES ZARZĄDU
[Signature]
- Jerzy Miśkiewicz

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a