


Dotyczy: **Poprawa warunków obsługi i rozwoju SSE Starachowice S.A m.in. poprzez budowę bezkolizyjnego przejazdu drogowego nad linią kolejowa nr 25 w Starachowicach.**

Pytanie1

Dot. Modernizacji ul. Radomskiej wraz z otoczeniem: Prosimy o zamieszczenie rysunku ławek stalowych.

Odpowiedź

Poniżej rysunek poglądowy ławki parkowej z oparciem o konstrukcji stalowej.



Pytanie 2.

Dot. Modernizacji ul. Radomskiej wraz z otoczeniem: Prosimy o podanie rodzajów i parametrów drewna.

Odpowiedź


Siedziska i oparcia ławek wykonać z łat drewnianych z drewna egzotycznego Jatoba nasyconych olejem. Gęstość (min. 890 kg/m³).

Pytanie 3.

Dot. Modernizacji ul. Radomskiej wraz z otoczeniem: Prosimy o zamieszczenie rysunków koszy na śmieci.

Odpowiedź

Poniżej rysunek poglądowy kosza na śmieci z betonu architektonicznego o poj. 70 l z wkładem o wymiarach 50 cm x 50 cm x 62,5 cm.




Pytanie 4.


Dot. Modernizacji ul. Radomskiej wraz z otoczeniem: Prosimy o podanie wymiarów oraz materiału z jakiego mają być zrobione siedziska na podeście z donicami.

Odpowiedź

Poniżej rysunek poglądowy z wymiarami siedzisk na podeście z donicami.



Szkic poglądowy



rys. Kolorystyka pogładowa

Konstrukcja siedzisk wykonana z profili stalowych. Wykończenie tworzą deski z drewna modrzewiowego, zaimpregnowane.

Pytanie 5.

Dot. Modernizacji ul. Radomskiej wraz z otoczeniem: Czy poz. 12.6 obejmuje również montaż donic wraz z nasadzeniami?

Odpowiedź


Wykonanie obejmuje montaż donic z nasadzeniem trawy ozdobnej, niskiej wraz z zabezpieczeniem przed mrozem bądź mrozoodpornej, np. trawy hakonechloa, imperaty.

Pytanie 6.

Dot. Modernizacji ul. Radomskiej wraz z otoczeniem: Prosimy o zamieszczenie rysunku architektoniczno – konstrukcyjnego trejażu drewnianego z drewna egzotycznego.

Odpowiedź

Poniżej rysunek poglądowy trejażu z wymiarami.



Rysunek poglądowy

Dane techniczne:

Wymiary: Moduł szerokość 2000 mm

 wysokość 3000 mm

Słupy konstrukcyjne: 120 x 120 mm mocowane do fundamentu żelbetowego poprzez kątowniki stalowe, śruby oraz kotwy wklejane.

Łaty na pnącza: 60 x 100 mm

Fundament żelbetowy: 400x400x1000 mm

Pytanie 7.

Dot. Modernizacji ul. Radomskiej wraz z otoczeniem: Prosimy o podanie rodzaju i parametrów drewna egzotycznego z jakiego zrobiony ma być trejaż.

Odpowiedź

Trejaż należy wykonać z drewna egzotycznego Jatoba, nasyczonego olejem. Gęstość (min. 890 kg/m³).

Pytanie 8.

Dot. Modernizacji ul. Radomskiej wraz z otoczeniem: Prosimy o zamieszczenie stojaka na Rowery.

Odpowiedź

Poniżej zdjęcie poglądowe stojaka na rowery, kolor grafit.



Rysunek poglądowy

Pytanie 9.

Dot. Modernizacji ul. Radomskiej wraz z otoczeniem: Prosimy o doprecyzowanie poz. 12.9 dotyczy 14 stojaków na rowery 14 stanowiskowych czy jednego stojaka 14 stanowiskowego.

Odpowiedź


Poz. 12.9 dotyczy 14 sztuk stojaków na rowery.

Pytanie 10.

Dot. Modernizacji ul. Radomskiej wraz z otoczeniem: Prosimy o zamieszczenie rysunku architektoniczno – konstrukcyjnego słupa z żywicy poliestrowej.

Odpowiedź

Poniżej rysunek poglądowy standardowego słupa wraz z wymiarami. Kolor słupa grafitowy.



Rysunek poglądowy